

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 11/2025 - LRE/CASAL
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 01

Resposta ao pedido de esclarecimentos feito por licitantes interessados em participar da **LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 16/2025 - SRP/CASAL**, que tem como objeto **POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO EM 02 LOTES, SENDO: LOTE 01 - PARTIDAS e LOTE 02 – TRANSFORMADORES.**

PERGUNTAS:

EMPRESA 1: Em vosso termo de referência consta transformadores com núcleo em COBRE. Porém logo a seguir vocês solicitam que os transformadores tenham selo do INMETRO e sejam padrão EQUATORIAL, sendo que no padrão EQUATORIAL o núcleo é em alumínio. Qual devemos seguir?

EMPRESA 2: Vimos por meio deste, solicitar esclarecimentos referente ao pregão nº 16/2025, em relação ao lote 02 de transformadores, gostaríamos de saber se precisa ser com enrolamento em cobre, pois o padrão Equatorial é alumínio, qual especificação devemos seguir?

RESPOSTA:

Em consulta ao nosso membro técnico responsável, informamos que:

Sobre a especificação do núcleo dos transformadores no Lote 02 da Licitação CASAL nº 16/2025, referente à aquisição de transformadores, informo que a especificação correta a ser seguida é a **de transformadores com núcleo em alumínio, conforme o padrão EQUATORIAL.**

Assim sendo, ficam mantidos o dia e horário da licitação.

Maceió, 06 de junho de 2025.

Atenciosamente,

Suely da Costa Barbosa Pedrosa

Pregoeira/ASLIC/CASAL

Dayselanea Correia de Oliveira Silva

Assessora da ASLIC/CASAL