

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 07/2026 – SRP - CASAL**PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 01**

Resposta ao pedido de esclarecimento feito por licitante interessado em participar da **LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 07/2026 – SRP - CASAL**, que tem como objeto a possível aquisição de conjuntos motobombas centrífugas, em 02 (dois) lotes, equipamentos a serem instalados pela Casal nas estações elevatórias de água bruta e tratada localizadas em diversos municípios no estado de Alagoas, conforme dados especificados no Termo de Referência - TR.

Licitante Interessado 01:

“Considerando que as alturas manométricas especificadas para esses itens são de 175 mca e 150 mca, respectivamente, tratam-se de pressões elevadas e não usuais para bombas centrífugas horizontais monoestágio mancalizadas. Dessa forma, gostaríamos de verificar se, para esses itens, será aceita a oferta de bombas centrífugas horizontais multiestágios”?

“Caso a utilização de bombas horizontais multiestágios seja aceita, gostaríamos de confirmar se também serão aceitos equipamentos que não atendam ao padrão dimensional da norma ISO 2858, considerando que esse tipo de bomba é, em geral, um equipamento engenheirado e cada fabricante adota seu próprio padrão construtivo”?

Licitante Interessado 02:

“Para o item de 315 m³/h × 175 mca do Lote 1, será aceita bomba horizontal multiestágio entre mancais, em substituição à construção back pull-out/ISO 2858, desde que sejam mantidas vazão, altura, materiais, motor, base, acoplamento, proteção e demais requisitos funcionais”?

RESPOSTA

Em consulta a área técnica e responsável pela edição do Termo de Referência - TR, obtivemos a seguinte resposta:

*“A especificação técnica estabelecida visa ao atendimento dos parâmetros hidráulicos requeridos para a aplicação, especialmente quanto à vazão e à altura manométrica (HMT), **não havendo restrição para que a solução ofertada seja composta por motobomba de um único estágio ou de múltiplos estágios.***

Assim, fica a critério do fornecedor a definição da configuração construtiva da motobomba, desde que o equipamento ofertado atenda integralmente às características técnicas e ao desempenho operacional exigidos no Termo de Referência”.

Assim, ratificamos a informação técnica de que, para todos os itens do lote 01 - objeto dos esclarecimentos recepcionados - presentes no Edital, ficará a critério do fornecedor concorrer com o equipamento com a configuração que melhor custo-benefício lhe traga (mono ou múltiplo estágio), desde que atenda as características técnicas estabelecidas e ao desempenho operacional exigidos no Termo de Referência.

Atenciosamente,

José Macedo Rocha Júnior

Pregoeiro/ASLIC/CASAL

Documento assinado digitalmente



DAYSELANEIA CORREIA DE OLIVEIRA SILVA

Data: 27/07/2026 11:23:37-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Dayselanea Correia de Oliveira Silva

Assessora da ASLIC/CASAL

› Rua Barão de Atalaia, 200 | Centro
57020-510 | Maceió, Alagoas

› 0800 082 0195 fone

casal.al.gov.br