



**ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS**

Rua Barão de Atalaia 200, Centro-Maceió-AL-CEP: 57020-510
Fone: (82)3315-3094 -3315-3091

Prot. 711/2017
CI Nº 011/2017 – SUPTRA

**RESPOSTA PARA LICITANTE INTERESSADO EM PARTICIPAR DO PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 01/2017 – CASAL.**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 1.000.000 KG (1.000 TONELADAS) DE HIPOCLORITO DO SÓDIO (TEOR DE CLORO ATIVO MÍNIMO DE 12%), DE FORMA FRACIONADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASAL EM TODO O ESTADO DE ALAGOAS.

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS:

Com relação ao edital de licitação apresentado, gentileza responder:

1 - São entregas a Granel?

Resposta: Entrega conforme cronograma. Pedido mínimo de uma carreta por mês.

2 - As entregas serão em carros Truck de 12.000 kg. (equivale a +/- 10.000 litros - densidade do produto 1.2), ou deverá ser em carretas?

Resposta: A entrega pode ser feita em truck ou carreta mas a compra é de aproximadamente 35 a 40 toneladas por mês.

3 - Quais as condições de descarga do produto? Mangotes? Bomba/Voltagem/Se é engate rápido?

Resposta: Descarga por meio de bomba que deve acompanhar o veículo. No primeiro fornecimento adaptaremos tubulação do nosso tanque ao modelo da bomba de descarrego. 220 monofásica ou 380 trifásico

4 - O local possui equipamentos próprios para descarga ou deverá ser do caminhão/fornecedor?

Resposta: Fornecedor é responsável pelo descarrego então o caminhão deve ter bomba ou dispositivo que viabilize o descarrego.



**ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS**

Rua Barão de Atalaia 200, Centro-Maceió-AL-CEP: 57020-510

Fone: (82)3315-3094 -3315-3091

5 - Qual a autonomia do tanque?

Resposta: 50 mil litros.

6 - **No Item 10.4** Qualificação Técnica **na letra b)** Indicação das normas e padrões adotados no processo de manutenção dos sistemas e cilindros. Gentileza nos informar do que se trata o item.

Resposta: Desconsiderar as alíneas **b) e c) do item 10.4.**, do edital em epígrafe.

Maceió, 15 de maio de 2017.

Atenciosamente.

Adenylde Cavalcante Rocha Silva
Pregoeira