



**ESTADO DE ALAGOAS  
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS**

Rua Barão de Atalaia 200, Centro-Maceió-AL-CEP: 57020-510  
Fone: (82)3315-3094 -3315-3091

Prot. 2.033/2017  
CI Nº 30/2017-SUPALM

**RESP ESCLARECIMENTO Nº 11**

**RESPOSTA PARA LICITANTE INTERESSADO EM PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 01/2017 – CASAL.**

**OBJETO:** A POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO COM PVC DE DIVERSOS DIÂMETROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, DISTRIBUÍDOS EM 08 (OITO) LOTES: LOTE 01 – CONEXÕES EM PVC; LOTE 02 – PEAD; LOTE 03 – ADESIVO E FITA; LOTE 04 – TUBOS EM PVC; LOTE 05 –TUBOS EM PVC DN 140 E DN 180; LOTE 06 – CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO; LOTE 07 – REGISTRO GAVETA FEFO E LOTE 08 – LUVA DE CORRER FEFO JM.

**PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS:**

1. Solicitamos que seja criado um lote apenas para Válvulas DN075.

**Resposta:** Por razões técnicas e operacionais a CASAL não poderá desmembrar o item mencionado. Cumpre ressaltar que a Companhia já privilegiou o Princípio da Competitividade uma vez que já dividiu o objeto do certame em lotes, além do mais não devemos esquecer que o Princípio da Supremacia do Interesse Público deve prevalecer sobre o interesse privado. Logo, não será possível realizar o desmembramento pleiteado uma vez que isso geraria um futuro prejuízo para a CASAL.

2. Poderiam também por gentileza especificar qual é o PN de furação das válvulas e se as mesmas devem ser acompanhadas de cabeçote ou volante.

**Resposta:** PN 10, devem ser acompanhadas de cabeçote.

Maceió, 18 de julho de 2017.

Atenciosamente.

Adenylde Cavalcante Rocha Silva  
Pregoeira – CPL/CASAL