



ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS
Rua Barão de Atalaia 200, Centro – Maceió - AL-CEP: 57020-510
Fone: (82)3315-3106 - Fax: (82)3315-3085

RESPOSTA QUESTIONAMENTO FEITO POR LICITANTE INTERESSADO EM PARTICIPAR DO PE 08/2018.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MOTORES DE INDUÇÃO TRIFÁSICOS PARA O EMISSÁRIO SUBMARINO LOCALIZADO NA CIDADE DE MACEIÓ - ALAGOAS.

PERGUNTA 01.- Este motor é para reposição, caso positivo, informar o número de série.

RESPOSTA 01) Os motores não são para reposição. Estamos substituindo o equipamento existente por similares, mas com características e capacidades distintas.

PERGUNTA 02: Caso não possua o número de série, favor confirmar: Foi indicado na especificação Regime de Serviço S8. Para este regime, favor confirmar o método de partida; Caso seja com inversor, informar a faixa de operação.

RESPOSTA 02) O método de partida atual é direta via contator/disjuntor ultra-rápido com câmara de extinção. Estamos em etapa de projeto para a substituição da partida por uma de Inversor de Frequência, e por isso o motor deve estar apto a operar em ambas as condições. A faixa de operação não pode ser especificada, pois dependerá da demanda de fluidos bombeados, no entanto, acreditamos que o motor não operará com menos que 50% de sua potência nominal.

PERGUNTA 03: Informar os dados de carga e a aplicação.

RESPOSTA 03) A Carga é uma Bomba Centrífuga Worthington, Modelo 20MN-30, Vazão 3870m³/h, 30mca, 706rpm, e sua aplicação é no bombeamento de esgoto bruto.

PERGUNTA 04: Reiteramos nosso pedido de prorrogação no prazo de apresentação da proposta para que as informações sejam melhor avaliadas.

RESPOSTA 04) Ficam mantidas as condições , data e horário de realização do certame.

- Informamos ainda que no subitem 3.1 do Termo de Referência contem toda a informação necessária para a especificação dos motores.

Maceió, 24 de maio de 2018.

Atenciosamente,


Rosalva Medeiros Aleluia de Barros
Pregoeira - CASAL