



**ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS**

Rua Barão de Atalaia 200, Centro-Maceió-AL-CEP: 57020-510
Fone: (82)3315-3094 -3315-3091

LICITAÇÃO CASAL Nº 72/2019-ELETRÔNICA SRP

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 02

Resposta ao pedido de esclarecimento feito por licitante interessado em participar da **LICITAÇÃO CASAL Nº 72/2019-ELETRÔNICA SRP**, que tem como objeto a possível aquisição de rolamentos, em lote único, para a Companhia de Saneamento de Alagoas – CASAL.

Pedido de esclarecimento:

Inicialmente, é importante elencar o objeto do Pregão Eletrônico 72/2019: Aquisição de Rolamentos. Nesta esteira, persiste a dúvida no que tange aos itens 61 e 78.

O Item 61...7232C3....este item não é produzido na folga C3, pois é um rolamento de contato angular cuja descrição é 7232BECBMP

O Item 78...7309ZC3...este item também não é produzido com folga C3 e com blindagem em um dos lados, a descrição padrão é 7309BETVP

Podem os itens serem orçados na descrição padrão?

Resposta: Em conformidade com o corpo técnico da CASAL informamos que os itens podem ser orçados na descrição padrão.

Maceió, 12 de fevereiro de 2020.

Atenciosamente.


Djalma Nestor Messias
Pregoeiro


Adely Roberta Meireles de Oliveira
Autoridade Competente