



**ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS**

Rua Barão de Atalaia 200, Centro-Maceió-AL-CEP: 57020-510

Fone: (82)3315-3094 -3315-3091

LICITAÇÃO CASAL Nº 27/2020-ELETRÔNICA – SRP

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 02

Resposta ao pedido de esclarecimento feito por licitante interessado em participar da **LICITAÇÃO CASAL Nº 27/2020-ELETRÔNICA – SRP**, que tem como objeto possível aquisição de 100.000 kg de tricloro em tabletes (90% de cloro ativo).

Pedido de esclarecimento:

Gostaríamos de solicitar os seguintes esclarecimentos a respeito da licitação eletrônica nº 27/2020, BB nº 829786, processo protocolo nº 7640/2020 - CASAL (Possível aquisição de 100.000 Kg de Tricloro em tabletes 90%).

1º) Poderia nos informar a previsão de consumo mensal?

2º) Poderia nos informar também qual o meio de transporte exigido para entrega (Carreta ou Truck)?

Resposta - Em consulta ao corpo técnico informamos que:

1º) Como o pedido é para um registro de preços para um contrato prorrogável por até 60 meses e o produto pode atender a área de tratamento de água e de esgoto não podemos precisar o volume mensal a ser comprado no presente momento. De forma estimativa, para o uso com tratamento de água, hoje, demandaríamos aquisições trimestrais de 4.000 Kg. A área de esgoto ainda não possui demanda.

Ressaltando que no Sistema de Regimento de Preços – SRP – o órgão gerenciador não tem nenhuma obrigação de comprar os produtos registrados.

2º) A carga de um pedido não completa um caminhão. Desta forma não há meio de transporte específico para entrega. Devendo a empresa adequar-se às normas específicas de transporte deste material conforme citado nos itens 5.5 e 5.8 do Termo de Referência anexo ao Edital.

Diante do exposto está mantido dia e hora do certame.

Maceió, 23 de Setembro de 2020.

Atenciosamente.


Djalma Nestor Messias
Pregoeiro


Adely Meireles
Autoridade Competente

GEPLAN-047-C