



**ESTADO DE ALAGOAS  
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS**

Rua Barão de Atalaia 200, Centro-Maceió-AL-CEP: 57020-510  
Fone: (82)3315-3094 -3315-3091

**LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 37/2021 – CASAL**

**PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 01**

Resposta ao pedido de esclarecimento feito por licitante interessado em participar da **LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 37/2021 – LRE - CASAL**, que tem como objeto a Contratação de empresa especializada de engenharia para prestação de serviços de melhorias no sistema de abastecimento de água da cidade de Mar Vermelho/AL, conforme descrição no **ANEXO I - PROJETO BÁSICO**.

**ESCLARECIMENTOS:**

1) É de suma importância ressaltar que nossos módulos tubulares são fabricados com peças unitárias injetadas em PP (Polipropileno) recuperado unidas através de encaixe mecânico seco (macho/fêmea); deste modo, gostaríamos de confirmar a aceitação deste material e método de fixação no escopo da licitação.

**Resposta:** Em consulta ao corpo técnico, informamos que o Polipropileno recuperado, tem rugosidade e resistência similar ao PVC, portanto, é permitido a utilização do mesmo.

2) Sobre o perfil da seção transversal dos módulos, existe alguma exigência sobre seu design? Chevron, hexagonal ou então retangular (50 x 90 mm)?

**Resposta:** Em consulta ao corpo técnico, informamos que não há restrição em relação ao formato, desde que seja comprovado pelo licitante que não haverá alteração na eficiência do decantador.

Assim sendo, ficam mantidos o dia, o horário e o local virtual para a realização do certame.

Maceió, 11 de agosto de 2021.

Atenciosamente,

*Dayseleane Correia de O. Silva*  
Dayseleane Correia de Oliveira Silva  
Pregoeira/ASLIC/CASAL

*Adely Meireles*  
Adely Roberta Meireles de Oliveira  
Autoridade Competente e Assessora da ASLIC/CASAL