



ESTADO DE ALAGOAS  
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

Rua Barão de Atalaia 200, Centro-Maceió-AL-CEP: 57020-510  
Fone: (82)3315-3094 ou 3315-3091

LICITAÇÃO CASAL Nº 34/2021 – ELETRÔNICA – LRE  
LICITAÇÃO BB Nº 883309  
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 03

Resposta ao pedido de esclarecimento feito por licitante interessado em participar da **LICITAÇÃO CASAL Nº 34/2021 ELETRÔNICA – LRE**, cujo objeto é a execução de serviços de recuperação e ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Bairro N. S. da Saúde – Piranhas/AL, conforme descrição no **ANEXO I – PROJETO EXECUTIVO**.

**PERGUNTA 1:**

Solicito esclarecimento quanto ao quantitativo levantado do item:

4.1.1	04.01.17	Locação e nivelamento de emissário/rede coletora com auxílio de equipamento topográfico	m	5.594,31
-------	----------	---	---	----------

1. A extensão quantificada não confere com a extensão total de rede e emissário a ser assentada havendo uma divergência de 9. 302,99 metros entre os itens referente ao assentamento e a locação e nivelamento.
2. A quantidade de tampões em FoFo levantada em planilha está divergente da quantidade de poços de visita quantificadas havendo divergência de 76 tampões a menos que poços de visita.
3. Não ficou claro para meu entendimento qual o serviço de movimentação de terra que será executado na ETE, seria a recuperação de selo das lagoas existentes.

**RESPOSTA 1:**

1. Parte da rede coletora encontra-se executada, ficando este quantitativo de locação apenas para implantação nova, a diferença entres os quantitativos trata-se de substituição de rede;
2. Parte dos poços de visita encontram-se com problemas estruturais, necessitando apenas da recuperação do poço de visita, sendo aproveitado os tampões existentes;
3. Sim, a movimentação de terra é para o selo hídrico das lagoas.

Maceió, 19 de agosto de 2021.

Atenciosamente,

  
Suely Pedrosa  
Pregoeira ASLIC/CASAL

Visto:

  
Adely Roberta Meireles de Oliveira  
Assessora da ASLIC/CASAL