




COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL
SUPERVISÃO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - SUPAEP

RESPONSÁVEL PROJETO: Engº Cristovam Lins Filho - Técnico CASAL- Supervisor SUPAEP

DADOS DE MIGRAÇÃO ENERGÉTICA CASAL

CONTA CONTRATO	SISTEMA CASAL	TIPO DE CARGA	MÊS DE MIGRAÇÃO - PROPOSTA	BITOLA CABO	POTENCIA DA SE	COORDENADAS
6746020	CAPT. CARANGUEJA	COMPLEXO UNIFICADO	jan/24	Aluminio CAA 1/0 (32mm ²) com alma aço	750+500 KVA	9°18'12.82"S 36°28'43.04"O
10797351	ETA CAÇAMBA- QUEBRANGULO		jan/24			
4276841	ETA AVIAÇÃO	COMPLEXO UNIFICADO	jan/24	Aluminio CAA 1/0 (32mm ²) com alma aço	750+150 KVA	9°33'45.14"S 35°47'49.20"O
1471040	CAP CATOLE+EE-RIO NOVO		jan/24			
10797360	CAPT CAÇAMBA	UNIDADE INDIVIDUAL	mar/24	Aluminio CAA 1/0 (32mm ²) com alma aço	300	9°16'26.05"S 36°23'25.97"O
1475576	P-BB06	COMPLEXO UNIFICADO	abr/24	Aluminio CAA 1/0 (32mm ²) com alma aço	45+300+225+112,5+ 45+600 KVA	9°33'34.00"S 35°44'19.07"O
7875827	ETA PRATAGY		abr/24			
1475380	P-BB05		abr/24			
1475533	EEAT- BB		abr/24			
5313260	CAPT. SALGADO	UNIDADE INDIVIDUAL	abr/24	Aluminio CAA 1/0 (32mm ²) com alma aço	1.500 KVA	9°27'28.71"S 38° 2'1.06"O
8061459	CAPT. XINGÓ	UNIDADE INDIVIDUAL	abr/24	Aluminio CAA 1/0 (32mm ²) com alma aço	500 KVA	9°37'4.62"S 37°47'15.65"O
1480774	EEAT- CG (CAMPO GRANDE)	UNIDADE INDIVIDUAL	abr/24	Aluminio CAA 1/0 (32mm ²) com alma aço	1.545 KVA	9°57'37.19"S 36°47'26.51"O
14632977	ETA ALTO SERTÃO	UNIDADE INDIVIDUAL	jun/24	Aluminio CAA 1/0 (32mm ²) com alma aço	1.000 KVA	9°18'50.50"S 37°58'53.97"O
13538519	CAPT. 01 TRAIPI	UNIDADE INDIVIDUAL	jun/24	Aluminio CAA 1/0 (32mm ²) com alma aço	2.000 KVA	10° 0'11.21"S 36°57'10.17"O
13538560	EEAB -02 TRAIPI	UNIDADE INDIVIDUAL	jun/24	Aluminio CAA 1/0 (32mm ²) com alma aço	2.000 KVA	9°59'9.96"S 36°54'15.66"O
1477331	EEAT- CRD1	UNIDADE INDIVIDUAL	jul/24	Aluminio CAA 1/0 (32mm ²) com alma aço	795 KVA	9°45'24.04"S 36°39'37.86"O
1480260	EEAT MG 1	COMPLEXO UNIFICADO	jul/24	Aluminio CAA 1/0 (32mm ²) com alma aço	1.000+1.000+2.500+ 300 KVA	10° 6'49.94"S 36°55'20.37"O
1480251	CAPT MG(MORRO GAIA)		jul/24			
4735021	EEAT- MG 2		jul/24			
1480278	ETA MORRO GAIA		jul/24			
1478605	EE-04 AGUA BRANCA	UNIDADE INDIVIDUAL	jul/24	Aluminio CAA 1/0 (32mm ²) com alma aço	1000 KVA	9°18'50.50"S 37°58'53.97"O
7854897	CAPT. PRATAGY	UNIDADE INDIVIDUAL	out/24	Aluminio CAA 1/0 (32mm ²) com alma aço	3.000 KVA	9°31'47.18"S 35°41'26.71"O
1480146	CAPT JUNQUEIRO	UNIDADE INDIVIDUAL	nov/24	Aluminio CAA 1/0 (32mm ²) com alma aço	500 KVA	9°50'16.89"S 36°25'38.37"O

	<p align="center">NORMA TÉCNICA</p>	<p>Homologado em: 19/09/2019</p>	<p>Página: 141 de 172</p>
<p>Título: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MÉDIA TENSÃO (15 e 36,2 kV)</p>		<p>Código: NT.002.EQTL.Normas e Padrões</p>	<p>Revisão: 03</p>

DESENHO 14 – CABINE DE MEDIÇÃO/PROTEÇÃO – ENTRADA AÉREA – USO EM ÁREAS URBANA E RURAL

