

LICITAÇÃO ELETRÔNICA – SRP – Nº 29/2023 – CASAL

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 01

Resposta ao pedido de esclarecimento feito por licitante interessado em participar da **LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº SRP – Nº 29/2023 – CASAL**, O objeto da presente licitação é a possível aquisição, através de Sistema de Registro de Preço (SRP), de MATERIAL HIDRÁULICO EM FERRO FUNDIDO- TUBOS DE FEFO conforme descrição no Anexo I – Termo de Referência.

ESCLARECIMENTOS:

- 1) Solicito esclarecimento para o Pregão Eletrônico 29/2023, sobre os itens 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 e 19: Os tubos ser fornecidos com 5,5 metros de comprimento?
- 2) Em referência ao pregão 29/2023, com abertura prevista para 14/09/2023 solicitamos esclarecer se o edital seguirá a atualização da NBR 7675 e poderemos ofertar tubos e conexões com bolsas do tipo Tyton. Caso não seja possível a ampla disputa conforme determina a legislação vigente e a norma brasileira, solicitamos a justificativa para o direcionamento da licitação.

Resposta: Após consulta ao corpo técnico, informamos o que segue:

Em resposta ao questionamento, informamos que os tubos deverão ser fornecidos segundo consta no Termo de Referência, **classe K7 com 6m de comprimento cada peça, conforme estabelece a NBR 7675**. Tubos e conexões com bolsas do tipo Tyton não são utilizadas na CASAL.

Trata-se de especificação técnica utilizada pela CASAL, sendo o padrão da empresa. A apresentação de itens incompatíveis com o especificado no Termo de Referência, acarretará na inabilitação da empresa licitante. Logo não há caracterização de direcionamento da Licitação.

Assim sendo assim, ficam mantidos o dia, o horário e o local virtual para a realização do certame.

Maceió, 05 de setembro de 2023.

Atenciosamente,


Kyvia Virginia Bahamondes Murta
Pregoeira/ASLIC/CASAL


Dayselanea Correia de Oliveira Silva
Assessora da ASLIC/CASAL